UNITIKA U.G.T.

受託NoS07-2836

発行日　平成19年6月1日

検査結果報告書

ユニチカガーメンテック株式会社
リサーチラボ事業部
大阪府貝塚市津田南町28番55号
TEL 072-437-0055
FAX 072-437-0033
発行責任者 阪本 泉

事業部長	品管	主管G
阪本	池田	森下

依頼者　有限会社ハウスシステム
瀬 島 様

件　名　壁紙の透湿性試験

受託日　平成19年5月28日

試験項目及び結果

		① 和紙壁紙			
*透湿性					JIS Z 0208
.塩カル法(カップ法) g/m^2.24h		7440			

試料

添付見本なし

この結果は提供された試料の結果でありJIS適合を証明するものではありません。 *印はJNLA認定外の試験です。 禁一部転載